

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор
АО "Гидропроект"

Р.А. Паратов

Ташкент

" 14 " сентября 2023 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Шукурова С.Э. - заместитель директора по общим вопросам, Председатель комиссии; Усманов С.С. - вр. и. о. начальника АХО, заместитель председателя комиссии; Тураев Н.Н. - заместитель директора по экономике и финансам, член комиссии; Федорцов Н.В. - заместитель начальника АХО, член комиссии; Моисеенко В.В. - гл. энергетик, член комиссии; Ходжаев Ф.А. - завхоз, председатель ПК, член комиссии, провели осмотр состояния помещений Лаборатории строительных конструкций и выявили, что требуется выполнить следующие работы:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Прим-я |
|----|---|---------------------|------------|--------|
| 1 | Лаборатория строительных конструкций 1-2 этаж | | | |
| 2 | Засыпка грунта вручную | м ³ | 2,7 | |
| 3 | Засыпка щебнем вручную | м ³ | 0,9 | |
| 4 | Устройство стяжки | м ² | 45 | |
| 5 | Устройство пола из ламината и установка ПВХ плинтуса | м ² /м/п | 45/60 | |
| 6 | Прессовый зал | | | |
| 7 | Устройство фундаментов из шлакоблока для тех. оборудования 2 шт. | м ³ | 2,976 | |
| 8 | Заливка бетоном фундаментов | м ³ | 0,6 | |
| 9 | Отделка фундаментов керамической плиткой | м ² | 10 | |
| 10 | Тонирование окон для защиты от солнца | м ² | 82 | |
| 11 | Расстановка технологического оборудования | шт. | 10 | |
| 12 | Подключение к существующим кабелям с установкой пыле-влагозащитных розеток на корпус оборудования | шт. | 10 | |
| 13 | Помещение затворения бетона | | | |
| 14 | Устройство чаши миксера со сливом для воды в помещении затворения бетона (трубы ПВХ с фасониной - 5 м/ 3 шт.) | м ³ | 0,5 | |


| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Прим-я |
|----|---|----------------|------------|--------|
| 15 | Установка автоматического выключателя на 25 А в корпусе для подключения тали 0,25 т. Кабель ВВГ или ПВС 4*2,5 мм ² -10 м/п, кабель ВВГ 6*1,5 мм ² -3 м/п с тросиком и колодкой для кнопочного спуска на 4 кнопки. | шт. | 1/1 | |
| 16 | Пускатель электромагнитный марки КМП-12 для подключения вибростола | шт. | 1 | |
| 17 | Полуподвал | . | | |
| 18 | Демонтаж бетонного перекрытия прямка | м ³ | 0,3 | |
| 19 | Изготовление и монтаж решетки и профнастила над прямком | м ² | 2,5/2 | |
| 20 | Покраска решеток над прямками | м ² | 22,5 | |

Окончательные объёмы работ будут определены во время ремонта и отражены в актах выполненных работ.

Председатель комиссии


 С.Э. Шукурова


Заместитель председателя комиссии

 С.С. Усманов

Члены комиссии:

Н.Н. Тураев 

Н.В. Федорцов 

В.В.Моисеенко 

Ф.А.Ходжаев 