

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

АО «Гидропроект»

Иргашев Э.А.



» \_\_\_\_\_ 2024 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проекта внешнего электроснабжения по проекту «Улучшение системы питьевого водоснабжения Сурхандарьинской области за счет использования вод Туполангского водохранилища»

| Наименование основных данных и требований | Содержание основных данных и требований  |
|---|--|
| 1. Наименование объекта                   | «Улучшение системы питьевого водоснабжения Сурхандарьинской области за счет использования вод Туполангского водохранилища»   |
| 2. Местоположение участка работ           | Сурхандарьинская область   |
| 3. Заказчик                               | АО «Гидропроект»   |
| 4. Исполнитель                            | Определяется на конкурсной основе  |
| 5. Вид строительства                      | Новое  |
| 6. Категория сложности строительства      | III  |
| 7. Основание для выполнения работ         | Настоящее техническое задание  |
| 8. Исходные данные                        | Предоставляются Заказчиком:<br>- перечень технических условий на подключение;<br>- технические условия на подключение;<br>- перечень точек подключения с координатами в формате .kmz и .xls.                                   |
| 9. Состав и объемы работ                  | 1. Проект внешнего электроснабжения сооружений (резервуары, клапанные камеры, расходомеры, система ЭХЗ) системы питьевого водоснабжения Сурхандарьинской области, включая установку КТПС и ограждения и строительство ВЛ 10кВ. |

| Наименование основных данных и требований                       | Содержание основных данных и требований  |
|---|--|
|   | <p>2. Релейная защита и противоаварийная автоматика.</p> <p>3. Объемы работ и потребные ресурсы по разработанным разделам, согласно техническим условиям АО «Hududiy elektr tarmoqlari»</p> <p>4. Предусмотреть автоматизированную систему учета электроэнергии (АСКУЭ)</p>  |
| 10. Особые требования к проектированию                          | <p>1. Исполнитель обеспечивает согласование трассы с уполномоченными ведомствами и техническое сопровождение экспертизы проекта в уполномоченных органах (АО «Сурхандарье ХЕТК» и «Узэнергоинспекция»).</p> <p>2. Исполнитель обеспечивает получение технических условий на подключение проектируемой линии к действующим электросетям района.</p>     |
| 11. Требования к ценообразованию                                | Ориентировочная стоимость выполненных разделов объекта должна быть рассчитана по ресурсному методу в соответствии с требованиями Положения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений». |
| 12. Экологические и санитарные требования                       | Согласно действующим нормативным актам Республики Узбекистан   |
| 13. Количество экземпляров документации, передаваемой Заказчику | Рабочая документация (чертежи) в 4 экз. в бумажном виде + CD в электронном виде (редактируемый формат и формат .pdf).  |
| 14. Сроки выполнения  | 30 дней  |
| 15. Требования по авторским правам                              | Регулируются законом Республики Узбекистан от 20.07.2006 года №ЗРУ-45 «Об авторском праве и смежных правах».   |

/ Главный инженер проекта

Murat Tunca